

प्रारूप-घ (संलग्नक-3) Provisional Certificate

यूआईडी संख्या: UPFS/2019/4736/BRL/BAREILLY/61/CFO

दिनांक: 18-03-2019

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **HARROW SCHOOL NEAR ITBP BADAUN ROAD BAREILLY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **119, BADAUN ROAD, BAREILLY** तहसील - **BAREILLY** जिसमें तलों की संख्या **3** एवं बेसमेन्ट की संख्या **0** है जिसकी ऊँचाई **11.50 mt.** तथा प्लाट एरिया **6620 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **HARROW SCHOOL NEAR ITBP BADAUN ROAD BAREILLY** (भवन स्वामी/ आधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन0बी0सी0 एवं ततसम्बन्धी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण होने के उपरान्त तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीवन सुरक्षा प्रमाण पत्र (Fire & Life Safety Certificate) प्राप्त किया जायेगा।

Note : TO BE PROVIDED AS PER NBC THE SCHOOL BUILDING IS CONSTRUCTED BEFORE 2005 THEREFOR EXEMPTION IS PROVIDED IN SETBACK. AND AS A SETBACK THREE SIDE ROAD IS SHOWN IN THE MAP

निर्गत किये जाने का दिनांक: **23-03-2019**

स्थान: **BAREILLY**

हस्ताक्षर-



RAJ KUMAR BAJPAI

Nehalini
**PRINCIPAL
HARROW SCHOOL
BAREILLY**

23-03-2019